

苏州市吴中区水费管理所 10 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	度假区	胥口	木渎水厂	合格情况
	采样时间	10月23日	10月23日	10月23日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.37	0.36	0.37	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.055	0.049	0.047	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0050	0.0065	0.0065	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	<0.0000056	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.017	<0.005	0.006	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.26	0.25	0.25	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH	/	7.36	7.27	7.24	合格
铝	mg/L	0.080	0.079	0.078	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	54.5	53.9	53.8	合格
硫酸盐	mg/L	76.1	76.9	74.9	合格
溶解性总固体	mg/L	195	198	194	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	100	112	104	合格
高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计）	mg/L	1.18	1.12	1.17	合格

挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.16	0.14	0.17	合格
游离余氯	mg/L	0.19	0.24	0.20	合格
总氯	mg/L	0.29	0.36	0.32	合格

苏州市吴中区水费管理所 10 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	金庭水厂	邓尉水厂	合格情况
	采样时间	10月23日	10月23日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	< 0.0004	< 0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	< 0.00004	< 0.00004	合格
硒	mg/L	< 0.0004	< 0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.35	0.35	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.058	0.051	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0046	0.0046	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.027	0.018	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.15	0.26	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.44	7.17	合格
铝	mg/L	0.080	0.079	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	53.6	53.5	合格
硫酸盐	mg/L	75.2	75.4	合格
溶解性总固体	mg/L	198	194	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	112	101	合格

高锰酸盐指数 (COD _{Mn} 法以 O ₂ 计)	mg/L	1.46	1.52	合格
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.16	0.15	合格
游离余氯	mg/L	0.19	0.28	合格
总氯	mg/L	0.21	0.38	合格
锑	mg/L	0.0013	0.0014	合格
钡	mg/L	0.213	0.212	合格
铍	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
硼	mg/L	<0.20	<0.20	合格
钼	mg/L	<0.005	<0.005	合格
镍	mg/L	0.00052	0.00066	合格
银	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
铊	mg/L	< 0.00001	< 0.00001	合格
氯化氰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0092	0.0131	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0086	0.0095	合格
1,2-二氯乙烷	mg/L	<0.00006	<0.00006	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00003	<0.00003	合格
三卤甲烷	/	0.34	0.42	合格
1,1,1三氯乙烷	mg/L	<0.00008	<0.00008	合格
2,4,6-三氯苯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0031	0.005	合格
马拉硫磷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
五氯酚	mg/L	<0.000024	<0.000024	合格
六六六 (总量)	mg/L	<0.00002	<0.00002	合格
六氯苯	mg/L	<0.000021	<0.000021	合格
乐果	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
对硫磷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
甲基对硫磷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
呋喃丹	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
林丹	mg/L	<0.00002	<0.00002	合格
毒死蜱	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
草甘膦	mg/L	<0.025	<0.025	合格
敌敌畏	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
莠去津	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
滴滴涕	mg/L	<0.00002	<0.00002	合格
乙苯	mg/L	<0.00006	<0.00006	合格

二甲苯	mg/L	<0.00014	<0.00014	合格
1,1-二氯乙烯	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
1,2-二氯乙烯	mg/L	<0.00009	<0.00009	合格
1,2-二氯苯	mg/L	<0.00015	<0.00015	合格
1,4-二氯苯	mg/L	<0.00029	<0.00029	合格
三氯乙烯	mg/L	<0.00031	<0.00031	合格
三氯苯	mg/L	<0.000022	<0.000022	合格
六氯丁二烯	mg/L	<0.00011	<0.00011	合格
四氯乙烯	mg/L	0.00020	0.00018	合格
甲苯	mg/L	<0.00011	<0.00011	合格
苯	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
苯乙烯	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
氯乙烯	mg/L	<0.00017	<0.00017	合格
氯苯	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
微囊藻毒素-LR	mg/L	<0.0003	<0.0003	合格
氨(以N计)	mg/L	<0.02	<0.02	合格
硫化物	mg/L	<0.02	<0.02	合格
钠	mg/L	38.2	38.2	合格
亚硝酸盐氮(以N计)	mg/L	<0.001	<0.001	合格
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	<0.008	<0.008	合格
邻苯二甲酸二丁酯	mg/L	<0.003	<0.003	合格
灭草松	mg/L	<0.00001	<0.00001	合格
2,4-滴	mg/L	<0.00001	<0.00001	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	<0.01	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.005	合格
三氯乙醛	mg/L	<0.001	<0.001	合格
百菌清	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
溴氰菊酯	mg/L	<0.018	<0.018	合格
七氯	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
丙烯酰胺	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
苯并[a]芘	mg/L	<0.0000028	<0.0000028	合格
贾第鞭毛虫	个/10L	0	0	合格
隐孢子虫	个/10L	0	0	合格
环氧氯丙烷	mg/L	<0.00006	<0.00006	合格

苏州市吴中区水费管理所 10 月出厂水末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	吴中水厂	吴中新水厂	合格情况
	采样时间	10 月 25 日	10 月 25 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	未检出	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0004	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.0005	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.004	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.0025	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.00004	合格
氟化物	mg/L	0.38	<0.002	合格
硝酸盐(以 N 计)	mg/L	0.045	0.39	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0013	0.029	合格
一氯二溴甲烷	mg/L	0.0036	0.0015	合格
二氯一溴甲烷	mg/L	0.0020	0.0037	合格
三溴甲烷	mg/L	0.0026	0.0024	合格
三卤甲烷	/	0.12	0.0026	合格
二氯乙酸	mg/L	<0.01	0.13	合格
三氯乙酸	mg/L	<0.005	<0.01	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.005	合格
氯酸盐	mg/L	0.061	<0.0024	合格
色度（铂钴色度单位）	度	<5	0.089	合格
浑浊度	NTU	0.09	<5	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.86	7.68	合格
铝	mg/L	0.085	0.094	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	50.7	50.4	合格
硫酸盐	mg/L	61.4	62.3	合格
溶解性总固体	mg/L	184	185	合格
总硬度（以	mg/L	110	118	合格

CaCO ₃ 计)				
高锰酸盐指数 (以 O ₂ 计)	mg/L	1.45	1.50	合格
氨 (以 N 计)	mg/L	<0.02	<0.02	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.16	0.15	合格
游离余氯	mg/L	0.85	0.82	合格
总氯	mg/L	0.96	0.90	合格
贾第鞭毛虫	个/10L	0	0	合格
隐孢子虫	个/10L	0	0	合格
锑	mg/L	0.0013	0.0013	合格
钡	mg/L	0.21	0.213	合格
铍	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
硼	mg/L	<0.20	<0.20	合格
钼	mg/L	<0.005	<0.005	合格
镍	mg/L	0.00067	0.00055	合格
银	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
铊	mg/L	<0.00001	<0.00001	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
高氯酸盐	mg/L	<0.007	<0.007	合格
二氯甲烷	mg/L	<0.00003	<0.00003	合格
1,2-二氯乙烷	mg/L	<0.00006	<0.00006	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	合格
氯乙烯	mg/L	<0.00017	<0.00017	合格
1,1-二氯乙烯	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
1,2-二氯乙烯 (总量)	mg/L	<0.00009	<0.00009	合格
三氯乙烯	mg/L	<0.000031	<0.000031	合格
四氯乙烯	mg/L	0.0001	0.0002	合格
六氯丁二烯	mg/L	<0.00011	<0.00011	合格
苯	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
甲苯	mg/L	<0.00011	<0.00011	合格
二甲苯 (总量)	mg/L	<0.00014	<0.00014	合格
苯乙烯	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
氯苯	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
1,4-二氯苯	mg/L	<0.00029	<0.00029	合格
三氯苯 (总量)	mg/L	<0.000022	<0.000022	合格
六氯苯	mg/L	<0.000021	<0.000021	合格
七氯	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
马拉硫磷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
乐果	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
灭草松	mg/L	<0.00001	<0.00001	合格
百菌清	mg/L	<0.00012	<0.00012	合格
呋喃丹	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格

毒死蜱	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
草甘膦	mg/L	<0.025	<0.025	合格
敌敌畏	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
莠去津	mg/L	<0.005	<0.005	合格
溴氰菊酯	mg/L	<0.018	<0.018	合格
2,4-滴	mg/L	<0.00001	<0.00001	合格
乙草胺	mg/L	0.00004	0.00004	合格
五氯酚	mg/L	<0.000024	<0.000024	合格
2,4,6-三氯酚	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
苯并[a]芘	mg/L	<0.0000028	<0.0000028	合格
邻苯二甲酸二(2-乙基己基)酯	mg/L	<0.008	<0.008	合格
丙烯酰胺	mg/L	<0.00005	<0.00005	合格
环氧氯丙烷	mg/L	<0.00006	<0.00006	合格
微囊藻毒素-LR (藻类暴发情况发生时)	mg/L	<0.0003	<0.0003	合格
钠	mg/L	37.1	37.7	合格
挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
2-甲基异茨醇	mg/L	<0.0000022	<0.0000022	合格
土臭素	mg/L	<0.0000038	<0.0000038	合格
三氯乙醛	mg/L	0.002	0.001	合格
亚硝酸盐(以N计)	mg/L	<0.001	<0.001	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总有机碳	mg/L	2.30	2.18	合格
亚硝基二甲胺	mg/L	<0.000025	<0.000025	合格

苏州市吴中区水费管理所 10 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	采香花苑	子胥花园	合格情况
	采样时间	10 月 23 日	10 月 23 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.42	0.37	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.059	0.056	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0058	0.0068	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.030	<0.005	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.22	0.24	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.28	7.39	合格
铝	mg/L	0.080	0.079	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	54.1	54.0	合格
硫酸盐	mg/L	72.9	75.5	合格
溶解性总固体	mg/L	199	193	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	110	108	合格

高锰酸盐指数 (COD _{Mn} 法以 O ₂ 计)	mg/L	1.21	1.19	合格
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.18	0.16	合格
游离余氯	mg/L	0.21	0.15	合格
总氯	mg/L	0.30	0.26	合格

苏州市吴中区水费管理所 10 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	云山诗意	雀梅花园	合格情况
	采样时间	10 月 23 日	10 月 23 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.31	0.31	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.984	0.99	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0029	0.0034	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0002	<0.0002	合格
溴酸盐	mg/L	< 0.005	< 0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚硝酸盐	mg/L	< 0.0024	< 0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.083	0.082	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.19	0.16	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.39	7.38	合格
铝	mg/L	0.056	0.062	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	45.5	45.4	合格
硫酸盐	mg/L	68.9	68.3	合格

溶解性总固体	mg/L	227	226	合格
总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	146	150	合格
高锰酸盐指数（COD _{Mn} 法以O ₂ 计）	mg/L	1.37	1.37	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.16	0.17	合格
游离余氯	mg/L	0.32	0.33	合格
总氯	mg/L	0.52	0.79	合格

苏州市吴中区水费管理所 11 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	度假区	胥口	木渎水厂	合格情况
	采样时间	11月21日	11月21日	11月21日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.24	0.22	0.25	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.189	0.190	0.197	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0042	0.0035	0.004	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	<0.0000056	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.046	0.036	0.032	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.24	0.25	0.22	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH	/	7.38	7.34	7.36	合格
铝	mg/L	0.040	0.042	0.038	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	44.4	44.5	44.6	合格
硫酸盐	mg/L	76.2	79.6	75.8	合格
溶解性总固体	mg/L	185	187	184	合格

总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	112	114	105	合格
高锰酸盐指数（COD _{Mn} 法以O ₂ 计）	mg/L	1.13	1.21	1.19	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.16	0.16	0.15	合格
游离余氯	mg/L	0.21	0.25	0.26	合格
总氯	mg/L	0.33	0.37	0.39	合格

苏州市吴中区水费管理所 11 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	金庭水厂	邓尉水厂	合格情况
	采样时间	11月21日	11月21日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.22	0.24	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.186	0.187	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0041	0.0039	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚硝酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.059	0.043	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.19	0.19	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.28	7.39	合格
铝	mg/L	0.040	0.036	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	43.8	43.7	合格
硫酸盐	mg/L	75.8	74.5	合格
溶解性总固体	mg/L	186	179	合格

总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	107	118	合格
高锰酸盐指数（COD _{Mn} 法以O ₂ 计）	mg/L	1.14	1.17	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.15	0.16	合格
游离余氯	mg/L	0.25	0.60	合格
总氯	mg/L	0.35	0.69	合格

苏州市吴中区水费管理所 11 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	采香花苑	子胥花园	合格情况
	采样时间	11 月 21 日	11 月 21 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.23	0.22	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.192	0.188	合格
三氯甲烷	mg/L	0.005	0.0053	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.032	0.035	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.22	0.24	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.35	7.34	合格
铝	mg/L	0.040	0.042	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	44.3	44.1	合格
硫酸盐	mg/L	78.1	79.9	合格
溶解性总固体	mg/L	175	189	合格

总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	109	114	合格
高锰酸盐指数（COD _{Mn} 法以O ₂ 计）	mg/L	1.24	1.21	合格
挥发酚类（以苯酚计）	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总α放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总β放射性	Bq/L	0.15	0.14	合格
游离余氯	mg/L	0.23	0.17	合格
总氯	mg/L	0.32	0.29	合格

苏州市吴中区水费管理所 11 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	云山诗意	雀梅花园	合格情况
	采样时间	11 月 21 日	11 月 21 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.23	0.22	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.187	0.187	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0047	0.0054	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.034	0.029	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.16	0.29	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.36	7.35	合格
铝	mg/L	0.044	0.040	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	44.0	43.7	合格
硫酸盐	mg/L	77.9	78.3	合格
溶解性总固体	mg/L	187	184	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	117	105	合格
高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计）	mg/L	1.16	1.13	合格

挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.16	0.15	合格
游离余氯	mg/L	0.27	0.28	合格
总氯	mg/L	0.40	0.40	合格

苏州市吴中区水费管理所 12 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	度假区	胥口	木渎水厂	合格情况
	采样时间	12月13日	12月13日	12月13日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.36	0.29	0.33	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.135	0.138	0.169	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0034	0.0054	0.0046	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	<0.0000056	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.052	0.040	0.045	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.24	0.22	0.19	合格
臭和味	/	无	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	无	合格
pH	/	7.32	7.34	7.31	合格
铝	mg/L	0.040	0.042	0.038	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	45.5	45.9	45.7	合格
硫酸盐	mg/L	69.7	76.3	71.2	合格
溶解性总固体	mg/L	211	216	213	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	114	126	116	合格
高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计）	mg/L	1.40	1.45	1.35	合格

挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	<0.05	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.16	0.16	0.15	合格
游离余氯	mg/L	0.22	0.20	0.24	合格
总氯	mg/L	0.35	0.29	0.32	合格

苏州市吴中区水费管理所 12 月管网末梢水水质检测结果

检测项目	采样地点	金庭水厂	邓尉水厂	合格情况
	采样时间	12月13日	12月13日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.39	0.38	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.162	0.139	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0034	0.0031	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.059	0.055	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.15	0.23	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.25	7.35	合格
铝	mg/L	0.040	0.042	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	46.0	45.5	合格
硫酸盐	mg/L	69.3	68.7	合格
溶解性总固体	mg/L	216	211	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	120	117	合格
高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂	mg/L	1.38	1.43	合格

计)				
挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.15	0.16	合格
游离余氯	mg/L	0.25	0.27	合格
总氯	mg/L	0.52	0.54	合格

苏州市吴中区水费管理所 12 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	采香花苑	子胥花园	合格情况
	采样时间	12 月 13 日	12 月 13 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.28	0.32	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.138	0.167	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0044	0.0064	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.041	0.038	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.21	0.20	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.32	7.32	合格
铝	mg/L	0.038	0.041	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	44.9	45.0	合格
硫酸盐	mg/L	74.2	72.4	合格
溶解性总固体	mg/L	212	211	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	118	126	合格
高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计）	mg/L	1.48	1.40	合格

挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.15	0.14	合格
游离余氯	mg/L	0.25	0.22	合格
总氯	mg/L	0.34	0.31	合格

苏州市吴中区水费管理所 12 月二次供水水质检测结果

检测项目	采样地点	云山诗意	雀梅花园	合格情况
	采样时间	12 月 13 日	12 月 13 日	
	样品状态	无色、无嗅、清	无色、无嗅、清	
总大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
耐热大肠菌群	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
大肠埃希氏菌	MPN/100ml	未检出	未检出	合格
菌落总数	cfu/mL	未检出	未检出	合格
砷	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
镉	mg/L	<0.0005	<0.0005	合格
铬（六价）	mg/L	<0.004	<0.004	合格
铅	mg/L	<0.0025	<0.0025	合格
汞	mg/L	<0.00004	<0.00004	合格
硒	mg/L	<0.0004	<0.0004	合格
氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	合格
氟化物	mg/L	0.32	0.32	合格
硝酸盐 （以 N 计）	mg/L	0.161	0.168	合格
三氯甲烷	mg/L	0.0068	0.0044	合格
四氯化碳	mg/L	<0.0000056	<0.0000056	合格
溴酸盐	mg/L	<0.005	<0.005	合格
甲醛	mg/L	<0.05	<0.05	合格
亚氯酸盐	mg/L	<0.0024	<0.0024	合格
氯酸盐	mg/L	0.043	0.041	合格
色度（铂钴色度 单位）	/	<5	<5	合格
浑浊度（NTU）	NTU	0.24	0.21	合格
臭和味	/	无	无	合格
肉眼可见物	/	无	无	合格
pH	/	7.34	7.31	合格
铝	mg/L	0.044	0.041	合格
铁	mg/L	<0.03	<0.03	合格
锰	mg/L	<0.01	<0.01	合格
铜	mg/L	<0.05	<0.05	合格
锌	mg/L	<0.05	<0.05	合格
氯化物	mg/L	46.2	47.1	合格
硫酸盐	mg/L	74.1	76.3	合格
溶解性总固体	mg/L	211	214	合格
总硬度（以 CaCO ₃ 计）	mg/L	123	120	合格
高锰酸盐指数 （COD _{Mn} 法以 O ₂ 计）	mg/L	1.42	1.36	合格

挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	合格
阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.05	<0.05	合格
总 α 放射性	Bq/L	<0.005	<0.005	合格
总 β 放射性	Bq/L	0.16	0.15	合格
游离余氯	mg/L	0.19	0.25	合格
总氯	mg/L	0.30	0.38	合格